

## 質疑書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市立枚岡中学校他2校防火戸その他改修工事に係る設計業務
----	--------------------------------

(質問事項)	(回答)
建築計画概要と(別紙2)について 防火戸改修(備考欄:一部建具改修、その他): と、記載ありますが、防火戸は取替・新設でしょうか? また一部建具改修とは防火戸以外のサッシのことでしょうか、またそうであればどの範囲でどのような内容でしょうか?	防火戸改修は既存防火戸及び防火シャッターを全撤去し、同位置または階段及びその踊場の幅等を確保した位置に新設です。なお、法改正前の建物もあるため、既存がない箇所もあります。 また、一部建具改修は防火戸改修とは別で、縦穴区画とその他の部分(階段内倉庫等の諸室、塔屋)を区画する建具の鋼製建具への改修と、老朽している鋼製建具(4箇所)の改修です。
建築計画概要と(別紙2)について その他改修とはどのような内容でしょうか?	縦穴区画内にある間仕切の改修と、階段室内踊場の幅及び踊場に面している廊下幅を確保するための改修です。
建築計画概要と(別紙2)について 階段改修とはどのような内容でしょうか?	モルタル仕上げの階段の蹴上げ寸法を揃える改修です。
建築計画概要について 電気設備工事に伴う建築工事とはどのような内容でしょうか?	自動火災報知設備改修及び放送設備改修により必要となる建築工事です。
建築計画概要について 機械設備工事 1.建築工事及び電気設備工事に伴う機械設備工事とはどのような内容でしょうか?	防火戸改修、階段改修、その他改修、自動火災報知設備改修及び放送設備改修により必要となる配管等の迂回工事等です。
建築計画概要について ガス設備工事 1.建築工事及び電気設備工事に伴うガス設備工事とはどのような内容でしょうか?	防火戸改修、階段改修、その他改修、自動火災報知設備改修及び放送設備改修により必要となる配管等の迂回工事等です。

## 質 疑 書

※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名	東大阪市立枚岡中学校他2校防火戸その他改修工事に係る設計業務
----	--------------------------------

( 質 問 事 項 )	( 回 答 )
各校の現状建築図データはありますでしょうか？	建設当初の図面、または改修工事の図面はあります(一部無いものもあります)が、各校の現状を反映した図面はありません。
各校の現状電気・機械設備図データはありますでしょうか？	建設当初の図面、または改修工事の図面はあります(一部無いものもあります)が、各校の現状を反映した図面はありません。