

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第23号	件 名	豊中市立小曾根小学校校舎改築及び耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
	(外部)		
3	軒天ケイカル板の厚みが仕上表はT6、矩計図はT5と異なります。T6を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A I - 1. 2)	A I - 16図 天井伏図のとおり厚み5mmです。	
4	既存外壁打継シーリングは打ち替えと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-7)	既存外壁打継シーリングは打ち替えです。	
5	縦樋が仕上表はφ 100、VP<一部撤去>、φ 00、カラー再生VP<一部新設>とありますが、<現況>立面図、<改修>立面図の凡例Eは全て取替えとなっています。全て取替えと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。(A-33. 35. A II - 1)	縦樋はすべてカラー再生VPIに取替えとします。	