

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第288号	件 名	(仮称)豊中市文化芸術センター電気設備工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>工事区分表に、駐車場管制設備別途、同上用空配管設備別途となっておりますが、機器及び配管配線とも別途で宜しいでしょうか。</p>	<p>E-76号図 欄外「注」1. 本工事にて配管を行い、機器及び配線は全て別途工事とする。」を正とします。</p>	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp