

質疑・回答書

告示番号	第424号	件 名	(仮称)市営二葉第3住宅建設工事
No	質疑事項	回 答	
1	D-72 専有部建具伏図で和室押入の建具記号がありません。建具表(D-75)にもありません。ご指示下さい。	建具記号はF、又はTとします。	
2	D-78～90 内装断面詳細図中で梁下に化粧PB t=9.5を接着張とありますが、GL工法でよろしいでしょうか。ご指示下さい。	1液型変成シリコン樹脂系接着剤+ボード用接着テープ併用とします。	
3	D-78～90 トイレ、洗面、脱衣所の天井仕上がポリエステル化粧合板t=4となっていますが、天井伏図には耐水PB t9.5下地の上、ビニルクロスとあります。どちらにすればよろしいでしょうか。ご指示下さい。	ポリエステル化粧合板t=4とします。	
4	D-94 下足箱は既製品でしょうか。メーカー、品番等有りましたら、ご指示下さい。	メーカー既製品ではなく、製造品とします。	