

質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
65	<p>質疑回答52において、契約保証に関して「役務的保証必要」と記載されています。豊中市上下水道局会計規定、第46条には、「工事請負契約の契約保証金は100分の10以上とする。」と記載されており、加えて、過去の同規模工事においても、現場説明書等に金銭的保証と明記されています。今回工事は、施工上、何か特別な制約がある為、役務的保証が必要となったのでしょうか。それが理由でしたら、特別な制約が何かをお教えてください。</p>		<p>予定価格が5億円以上の工事は、「公告文10 入札保証金及び契約保証金に関する事項(2)契約保証金」のとおり、役務的保証となります。</p>
66	<p>現場説明書に記載された③セグメントにおける諸経費対象額の算出に関して、諸経費対象外とは、共通仮設率分、現場管理費、一般管理費の全ての経費の対象外という事でしょうか。それとも、共通仮設費率分、現場管理費の対象外で、一般管理費は対象なのでしょうか。</p>		<p>共通仮設率分、現場管理費、一般管理費の全ての経費の対象外です。</p>
67	<p>シールド機の運搬に関して、悪路、冬期、深夜・早朝割増は計上されていないと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>そのように考えて結構です。</p>
68	<p>運搬費：仮設材運搬に関して、冬期、深夜・早朝割増は、計上されていないと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>そのように考えて結構です。</p>

質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
69	<p>シールド工事特記仕様書[Ⅱ]セグメント製作と検査に関して、[9]検査において「下水道協会の認定品を使用する場合は、検査不要。認定以外のセグメントを使用する場合は、当初のみ立会検査」と記載されています。また、[13]使用セグメントでは、「本工事に使用するセグメントは、日本下水道協会認定の新品」と記載されています。つまり、今回工事では、認定品しか使用しないので、立会検査は必要無いと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>そのように考えて結構です。立会検査が必要な場合は別途協議します。</p>
70	<p>セグメント単価に含まれる検査費用とは、自主検査費用であり、立会検査などで発生する費用は、含んでいないと考えてよろしいでしょうか。セグメント単価に含まれる検査費用とは、どういったものをお考えでしょうか。また立会検査費用を考慮されている場合、それは共通仮設費率分での計上と考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>セグメント単価に含まれる検査費用とは、自主検査費用です。立会検査が必要な場合は別途協議します。</p>
71	<p>質疑回答11において、「ストレート価格、テーパー価格の区分はしていません」とお答えになっています。「ストレート価格、テーパー価格を区分したセグメント見積」は、積算に使用しないという事でしょうか。</p>		<p>そのように考えて結構です。</p>
72	<p>質疑回答50において、「第64号明細書—第149号代価表 で計上されているのは、積込費と運搬費」とお答えになっています。今回入札時の積算では、第149号代価表は、処分費を含んでいないという事なのでしょうか。第149号代価表は、設計書の他の明細書でも使用されています。処分費の計上は、落札後の協議事項なのでしょうか。</p>		<p>No.64の回答を参照して下さい。</p>

質疑・回答書

告示番号	第29号	件 名	平成26年度下水道築造工事(原田中央幹線・その2)
No	質疑事項		回 答
73	<p>第420号代価表に関して、積込、運搬費は計上されているが処分費は計上されていないと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>第149号代価表と同じ代価です。No.64の回答を参照して下さい。</p>
74	<p>第149号代価表、第420号代価表に処分費が含まれていない場合、先にご提示いただいた積算処分地一覧に記載された「コンクリート塊(無筋)森山建設工業 屋」の処分費数量が0となりますが、それでよろしいのでしょうか。</p>		<p>処分費は含まれております。No.64の回答を参照して下さい。</p>
75	<p>質疑回答57において、「数量は「1t」だが、処分費単価は1.2(比重分)を乗じてください。」と答えられています。「例えば、比重分を考慮しない単価が1,000(円/t)の処分費であった場合、計上する金額は、1t×1,000(円/t)×1.2=1,200円となる」という事を言われているのでしょうか。</p>		<p>そのように考えて結構です。</p>