

## 質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立青少年自然の家わっぱる空調設備設置工事(第二期)
No	質疑事項	回 答
1	屋外露出部冷媒配管保温外装 ファインカバーに成っていますが、樹脂配管化粧ダクト(因幡電工 スリムダクト)でもよいでしょうか。	樹脂製配管化粧ダクトとしてよいです。
2	図面番号E-2記載 既存コンセント一時撤去 MM1個用SB取付の上再取付と有りますが、MM1個用及びSB取付のMMとSBの記号は、何でしょうか？	MMはメタルモール、SBはスイッチボックスの記号です。
3	図面番号 M-4 機器リストのACP-4 台数6台に成っていますが4台の間違いでしょうか、	宿泊室(A-5、B-5)2台、宿泊室(A-6、7)、(B-6、7)4台 ACP-4としては合計6台となります。

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp