

質疑・回答書

告示番号	件名	千里橋外1橋地質調査委託
No	質疑事項	回答
1	委託期間が、契約締結日から平成28年1月15日と7ヶ月もあります。 長いように思いますが何か理由があるのでしょうか。	本委託と並行して千里橋耐震補強詳細設計を実施することとしており、この設計との整合性を図る必要があるため、委託期間を通常より長く設定していますが必要でないと判断した時点で業務完了とします。
2	調査場所が新御堂筋を挟んだ東西2箇所となっています。 道路占有の申請等は豊中市担当者で行ってもらえるのでしょうか。	関係機関への申請等については、豊中市で行いますが、交通対策および安全対策計画書は作成して頂く必要があります。
3	作業時間は8:30～17:30程度よろしいですか。	作業時間は、9:00～17:00です。
4	環境保全対策は1.20m程度のバリケードを機械回りに設置すればよろしいですか。	環境保全対策はH=1.80m程度のフェンスバリケードを機械周りに設置することを見込んでいます。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp