

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成27年度下水道舗装等復旧工事(原田中央幹線・その1の2)
No	質疑事項	回 答	
1	床版工①の合成木材製蓋設置工に使用するH2500×W1000×t33の規格及びメーカーを教えてください。	H2500×W1000×t33(耐荷重5kN)補強梁付 にて3社見積としてます。 見積業者 日本ポリエステル(株) 日本エフ・アール・ピー(株) 栗本商事(株)	

豊中市総務部契約検査室 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp