

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市共同利用施設浜センター耐震補強工事
No	質疑事項	回 答	
1	A02 工事用水、工事用電力は外部引込の事と記載されていますが、引込位置等を図面でご指示願います。	<p>工事用水は、図面番号M-07に記載されている既設量水器と給水本管側のバルブの間より分岐することとします。</p> <p>工事用電力は、別紙のとおり既設電力引込口と同じ位置に引き込むこととします。</p> <p>詳細は、監督職員と協議とします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp