

質疑・回答書

告示番号	件 名	(仮称)豊中市庄内駅前庁舎整備給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回 答
1	<p>図面番号 M-09 電気温水器の排水配管の材質 耐火二層管ですが、耐熱配管は不要ですか。</p>	<p>電気温水器の保守において、60℃以下での排水が求められており、通常は耐火二層管で問題がないと考えています。</p>
2	<p>図面番号 M-07 道路本復旧が、記載されていません 本復旧は、別途と考えてよろしいですか。</p>	<p>市水、下水道本管の接続に伴う掘削、本復旧は本工事に含みます。</p>
3	<p>図面番号 M-06 給水管床貫通部に、耐火処理必要ですか。</p>	<p>建築基準法施工令第129条の2の5第1項7号(ロ)により、平12年建告1422号に基づきますので、本工事は耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)JIS K 6742、管径30Aですので、告示に該当します。 貫通部と給水管の隙間は、モルタル等の不燃材料で埋めてください。</p>
4	<p>図面番号 M-12 3階のボイラー室がありますが、ボイラーの撤去が リストにありません、撤去は無いと考えてよろしいですか</p>	<p>ボイラーはすでに撤去されており、今回の工事ではボイラーの撤去はありません。</p>

質疑・回答書

告示番号	件名	豊中市庄内駅前庁舎整備給排水衛生設備工事
No	質疑事項	回答
5	図面番号 M-11 浄化槽がありますが、残置として考えてよろしいですか	建築工事で浄化槽上部の地盤のはつり、埋め戻しを行います。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp