

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市庁舎(第一庁舎・議会棟)耐震診断及び耐震補強工事設計委託
No	質疑事項	回 答
1	第一庁舎及び議会棟の劣化調査時コンクリート強度を享受願えませんでしょうか。尚示して頂かないと補強設計の想定ができないのですが。	コンクリートの圧縮強度試験は、平成28年度の劣化診断時に第一庁舎で30箇所、議会棟で10箇所を行っていますが、そのうち半数程度が設計基準強度を下回っており、特に第一庁舎の4階は圧縮強度の平均値が13.3N/mm ² で13.5N/mm ² を下回っているため追加で試験を行うものとしています。具体的な数値等については、当該業務実施時に提供します。
2	設備設計で耐震補強関係での影響範囲と考えますが宜しいでしょうか。そうでなければ既存設備図面と改修箇所をご享受願えませんでしょうか	委託概要書の5. 委託概要に記載のとおり、設備設計の範囲は耐震補強に伴う影響範囲とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp