

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	平成29年度野畑配水池耐震補強設計業務委託
No	質疑事項		回 答
1	・耐震診断で用いた構造解析手法と今回、実施する構造解析手法について教えて下さい。		耐震診断で用いた構造解析手法は静的解析法（震度法）であり、今回実施する構造解析手法についても、静的解析法を用いるものとします。
2	・劣化調査を行う時期（日程）が定められているか教えて下さい。		特に定めてはいませんが、7月頃を予定しています。
3	・配水池構造解析および仮設設計で用いる土質定数等が分かる、土質調査報告書等の貸与は可能か教えて下さい。		貸与可能です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp