

質疑・回答書

告示番号	件名	豊中市立第十四中学校トイレ改修工事設計委託
No	質疑事項	回答
1	委託概要書 8.追記 石綿含有定性分析調査10箇所、定量分析調査10箇所 分析は両方合わせて20箇所行うのですか？ それとも10箇所を定性・定量の分析で行うのでしょうか？	石綿含有分析調査は、10箇所を定性・定量の分析で行うこととします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp