

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第52号	件 名	平成30年度小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	入札公告に「現場着手予定日は平成30年11月1日(木)」 特記仕様書P8に「設備に影響のある現場施工は比較的降雨の 少ない時期(11～5月)とする」とあります。今回工事の現場施工 期間は①平成30年11月1日～平成31年5月31日②平成31年11 月1日～平成32年2月28日 の2期間に分かれると考えて宜しい でしょうか。	設備影響の無い作業であれば、6～10月の施工も可能です。	
2	今回工事で専任配置が必要な技術者は現場施工期間の監理 技術者及び現場代理人とし、専任配置期間は①平成30年11月1 日～平成31年5月31日②平成31年11月1日～平成32年2月28日 の2期間のみと考えて宜しいでしょうか。また、監理技術者と現 場代理人は兼務可能と考えて宜しいでしょうか。	監理技術者及び現場代理人は専任配置が必要です。 専任配置期間は、契約日～平成32年(2020年)2月28日までの間の、工事 施工期間(現場施工期間)です。 監理技術者と現場代理人は兼務可能です。	
3	吐出井内作業及び雨水ポンプの更新時期、時間等の制限がご ざいましたらご教示願います。	雨水ポンプの更新時期は特記仕様書のとおりです。 吐出井内作業は、基本的に9時～17時(完了)とし、雨天時は作業不可で す。 詳細は協議によります。	