

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第52号	件名	平成30年度小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回答
1	既設No.1Φ 1000雨水ポンプの渦流対策(本体あるいは構造物)の内容を御教示下さい。		ポンプ井内構造物による渦流対策をしています。 (詳細は別紙渦流対策図面のとおり)

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp