

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局第52号	件 名	平成30年度小曾根第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	水中軸受は「セラミックス軸受または同等品」とありますが、無注水式樹脂製軸受でも良いでしょうか。		システム設計後の協議によります。
2	No.1雨水ポンプの実績から、今回No.3雨水ポンプの排水開始水位 100%排水水位をご教示ください。		システム設計後の協議によります。
3	No.3雨水ポンプ設置開口部の荷重計算において、想定されたポンプ(減速部含む)と水の質量を御教示下さい。		344kNです。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp