

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第50号	件 名	平成30年度猪名川流域下水道原田処理場3系汚泥脱水設備更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>特記仕様書P.28「薬液洗浄ポンプ」の仕様ですが、「全揚程30m」「台数2台」となっています。図面M-2「3系汚泥脱水設備フローシート」では「揚程20m」、「台数1台」となっています。設計書の台数も1台のため、「全揚程20m」「台数1台」を正と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>特記仕様書の記載内容は誤記です。図面・設計書の記載内容が正となります。「全揚程20m」「台数1台」として下さい。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp