

## 質疑・回答書

告示番号		件 名	平成 30 年度猪名川流域下水道原田処理場 監視カメラ設備整備工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書-第2章工事概要-第2条機器仕様-4.PCについて HDMI出力は同等性能または互換インターフェースの準備で問題ございませんでしょうか。	PCからの映像出力先モニタをTVとしているため、HDMIとしておりますが、TV、又は、同等のモニタに同等性能以上で出力できれば、他の物で問題ありません。	
2			
3			
4			

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp