

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市上下水道局告示第68号 | 件名 | 平成30年度庄内下水処理場機械棟耐震補強工事 |
|------|-------------------------------|----|------------------------|
| No | 質疑事項 | | 回答 |
| 1 | 自動火災報知設備に関して既設設置メーカーをご指示願います。 | | 能美防災株式会社です。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp