

質疑・回答書

告示番号	20301010010020100000	件 名	豊中市立千里体育館改修工事設計委託
No	質疑事項	回 答	
1	一般図(平面図、立面図、断面図)をお示してください。	別添のとおりB1階平面図、1階平面図、2階平面図、3階平面図、立面図(1)、立面図(2)・断面図(1)、断面図(2)を提示します。ただし、建設当時の図面であるため、参考図とします。	
2	建設年月をご教示ください。	平成2年(1990年)12月です。	
3	確認申請書および検査済証の副本があると考えてよろしいでしょうか？	そのとおりです。	
4	空調設備機器の設置や、ダクト・ケーブルラックによる構造物の開口を設ける際に求められている、既存建物の構造計算書作成による問題がないことの検討は、改修にかかる該当周辺部材の安全性検証を行うものとし、建物全体の構造耐力上の安全性確認は必要ないと考えてよろしいでしょうか？	原則として改修にかかる該当周辺部材の検討でよいが、鉄筋を破断するような開口を設ける場合には、建物全体の構造耐力上の安全性の確認及びその補強方法を検討すること。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp