

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成30年度下水道改築工事(東泉丘2丁目)
No	質疑事項		回 答
1	<p>明細書 5号 換気設備 φ 250 換気設備</p> <p>明細書 6号 反転・形成用水替 φ 250 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料 φ 150 止水プラグ損料 φ 200 止水プラグ損料 φ 250</p> <p>明細書14号 換気工 換気設備工</p> <p>明細書15号 管きよ更生水替工 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料 φ 150 止水プラグ損料 φ 200 止水プラグ損料 φ 250</p> <p>上記明細書の日数をご教示願います。</p>	<p>積算上、下記の日数を計上しています。</p> <p>明細書5号 換気設備 φ 250 換気設備工 : 9.26日</p> <p>明細書6号 反転・形成用水替 φ 250 潜水ポンプ運転工 : 9.26日 止水プラグ損料 φ 150 : 1.84日 止水プラグ損料 φ 250 : 1.96日 止水プラグ損料 φ 250 : 9.26日</p> <p>明細書14号 換気工 換気設備工 : 2.09日</p> <p>明細書15号 管きよ更生水替工 潜水ポンプ運転工 : 2.09日 止水プラグ損料 φ 150 : 0.21日 止水プラグ損料 φ 200 : 0.66日 止水プラグ損料 φ 250 : 2.09日</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp