

## 質疑・回答書

告示番号		件名	豊中市立第五中学校体育館窓ガラス飛散防止フィルム改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>【図面番号No.4建具表より】 『改修内容』欄の飛散防止フィルム張りについて、主に3パターンの記述があります。</p> <p>①『飛散防止フィルム張り』 ②『飛散防止フィルム張り(外張り)』 ③『飛散防止フィルム張り(内外共)』</p> <p>上記のうち、特にカッコ内の記述がない①の『飛散防止フィルム張り』は「内張りのみ」と考えてよいでしょうか。</p>	<p>特記なき①の項目については内張りのみとします。</p>	
		/	
		/	