

## 質疑・回答書

告示番号	25	件 名	豊中市役所別館外装改修工事
No	質疑事項		回 答
1	A18 アルミサッシエアタイトゴム取替になっていますが、対応しているメーカー名、品番をご指示願います。		A18アルミサッシエアタイトゴム取替はサッシ用気密パッキン取替とし、「メーカー：ニトムズ、品番：サッシ用気密パッキン・G0081」同等品以上とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp