

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第10号	件名	平成30年度下水道取付管更新工事(No.601柴原町2丁目外)
No	質疑事項	回 答	
1	陶磁器の処分費について 設計書の陶磁器処分地は都市クリエイトになっていましたので 問い合わせました。1m ³ の単価しか教えてもらえませんでした ので1m ³ のtへの換算のやり方を教えてください。	積算上、以下の換算係数で計算しています。 2.35/1.3(t/m ³) 単位体積重量=2.35(t/m ³) 土量変化率L=1.3	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp