

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立小曾根小学校小荷物昇降機更新工事
No	質疑事項	回 答	
1	<p>【レールブラケットの扱い】 図 EV-05,08 既設流用とありますが、新規取替でもよろしいでしょうか？</p>	<p>施工の上で必要であれば、新規に取り替えても構いません。 その際、取替えに伴う費用は、受注金額に含むものとし、 別途、追加費用の変更契約は行いません。</p>	
2	<p>【出入口扉の扱い】 図 EV-05,08 既設流用とありますが、新規取替でもよろしいでしょうか？ 可の場合、その材質はステンレス製ヘアライン仕上げ よろしいでしょうか？</p>	<p>施工の上で必要であれば、新規に取り替えても構いません。 その際、取替えに伴う費用は、受注金額に含むものとし、 別途、追加費用の変更契約は行いません。 材質は、ステンレス製ヘアライン仕上げとします。</p>	
3	<p>【インターホン通話方式】 図 EV-05,08 ハンズフリー通話・プレストーク切替式とありますが 送話側:プレストーク 受話側:ハンズフリーの固定式で よろしいでしょうか？</p>	<p>設計図書に記載のとおり、ハンズフリー通話・プレストーク切替式とします。</p>	