

## 質疑・回答書

告示番号	第299号	件 名	豊中市立二ノ切温水プール改築工事
No	質疑事項	回 答	
9	屋外便所を現場作業員用として使用してもよろしいでしょうか。	屋外便所について、1日1回は清掃を行うこととし、備品等の紛失・破損があった場合の手配・修理、及び消耗品の補充を受注者の負担で行い、最終は現状程度まで清潔にするよう清掃を行い、引渡し時に使用上問題が無いことを確認し施設管理者に返却とした上で使用することとします。	
10	仮設屋外便所の清掃は、別途と考えて宜しいでしょうか。	仮設屋外便所の清掃は工事対象外としますが、備品の破損等の費用は受注者にて負担することとします。	
11	プールサイドの床暖房の範囲をご指示願います。	別添の床暖房範囲図によるものとします。	
12	化学物質濃度測定に関して、A-002特記仕様書(1)ではパッシブ型採取、A-009特記仕様書(追記事項1)ではアクティブ型採取となっております。どちらが正か指示願います。	アクティブ型を正とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp