

## 質疑・回答書

告示番号	316	件名	豊中市立第十四中学校内装改修工事(トイレ改修)
No	質疑事項		回答
1	A09工事区分図にはスリーブが設備工事になっています。A33スラブ開口補強要領図にはコア抜きが設備工事の記載がありませんが、コア抜きは設備工事と考えてよろしいでしょうか。		設備工事に付随するコア抜きは別途工事とします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp