

質疑・回答書

| 告示番号 | 件 名 | 豊中市刀根山元町北会館内装改修工事設計委託 |
|------|---|---|
| No | 質疑事項 | 回 答 |
| ① | <p>現況の配置平・立・断面図があれば御提示ください。 また、委託概要(内装改修工事設計委託)で、2階和室・洋室を除くとありますが、どの室かを平面図に示してください。</p> | <p>現況の配置平・立・断面図等の意匠一般図は委託契約締結後、TIFFデータにて貸与します。 改修設計対象外の2階和室・洋室については、別紙各階平面図を参照ください。</p> |
| ② | <p>内装改修工事で、既設建物全体改修とありますが間仕切壁の移設等は考えないでよろしいですか</p> | <p>原則、床・壁・天井の仕上げ更新としますが、一部間仕切壁の変更(間仕切壁の撤去・新設)があります。</p> |
| ③ | <p>防水改修範囲は、全面改修と考えてよろしいですか</p> | <p>防水改修は屋上(屋根)、庇、バルコニー一部分の全面改修とします。</p> |
| ④ | <p>外構フェンス改修の範囲を具体的に御指示ください</p> | <p>外構フェンス改修は、既製品(H1. 8m程度)のフェンス、延べ長さ65m程度とします。</p> |

| 告示番号 | | 件名 | 豊中市刀根山元町北会館内装改修工事設計委託 |
|------|---|----|---|
| No | 質疑事項 | | 回答 |
| ⑤ | <p>委託概要その他で 移設・復旧工事一式、その他既設障害物等の移設及び撤去等を含む。とありますが具体的にどの様なものがあるのか、また、想定されてるのかを御指示ください。</p> | | <p>内部改修工事における設備機器等の移設・撤去・復旧等を想定しております。</p> |
| ⑥ | <p>給排水衛生・電気・ガス・空調設備改修一式とありますがどの程度の改修をお考えか具体的に御指示ください。</p> | | <p>内装改修及び間仕切り壁の変更に伴う各設備の機器及び配管等の改修を想定しています。</p> |
| ⑦ | <p>設備設計等で再委任申請を行う場合は、有資格者の中から選任すること。とありますが、2級管工事施工管理技士及び2級電気施工管理技士でもよろしいでしょうか。</p> | | <p>2級管工事施工管理技士及び2級電気工事施工管理技士でも可とします。</p> |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp