

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第4号	件 名	令和元年度庄内下水処理場2系No.1雨水ポンプ電気設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	特記仕様書P9 2)機能増設機器 ウ)～カ)の機能増設内容はどのような内容でしょうか。もしくは増設無しでよろしいでしょうか。 (金抜き設計書、各種図面に記載が無いため)		金抜き設計書の第1号内訳書(機器費)に記載のとおりです。
2	特記仕様書P9 2)機能増設機器 ア)～カ)各盤の既設メーカーをご教示ください。		ア)三菱電機(株)製 イ)三菱電機(株)製 ウ)富士電機システムズ(株)製 エ)富士電機システムズ(株)製 オ)富士電機(株)製 カ)富士電機(株)製
3	既設機器の撤去開始時期はいつごろから可能でしょうか。		11月から可能です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp