

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第27号	件名	令和元年度庄内下水処理場水処理施設表面保護工事
No	質疑事項		回答
1	足場工の形状寸法が支保工とありますが、どういう構造をお考えでしょうかご教示ください。		別紙参考図を参照してください。
2	特記仕様書の吹付工法で作業により発生した洗浄水は別途処分とありますが、外部の汚泥処理(産業廃棄物)とお考えでしょうかご教示ください。		洗浄水は、当処理場内で処理を行うこととしております。 なお、処理方法については、別途協議を行います。
3	剥落防止ネットの素材に指定はあるのでしょうかご教示ください。		NEXCOによるコンクリート剥落防止指針を参考にしておりますが、素材の指定はしておりません。
4	吹付工法のポリマーセメントモルタルの品質試験で、耐硫酸性と硫酸浸透深さがありますが、外部試験を考えでしょうかご教示ください。		ご質問のとおり、外部試験を想定しています。

5	設計書の断面修復工の単位がm3と記載がありますが、m2の間違いではないでしょうか。	ご指摘のとおり「m2」として積算をしてください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp