

質疑・回答書

| 告示番号 | 豊中市告示第89号 | 件 名 | 豊中市立千里体育館空調設備改修工事 |
|------|---|-------------------------------|-------------------|
| No | 質疑事項 | 回 答 | |
| 1 | M-05 工事区分表について。 水廻り、防災消火設備、ピット・マンホール・各種槽など、外構(散水設備)、撤去、その他で衛生設備と思われる項目の空調の欄に“○”の表記がありますが、数量書及び図面が見当たりません。別途と考えて宜しいでしょうか。 | 空調の欄に“○”の表記があるものについては本工事とします。 | |
| 2 | M-43 冷温水発生機の撤去について。 吸収液回収費を算出する為に吸収液量及び六価クロムの有無をご教示下さい。不明な場合は既設機器のメーカーと型番をご教示下さい。 | 吸収式冷温水機は荏原製 RADG015です。 | |
| 3 | M-11既設再利用機器について。 マルチエアコンは室外機と室内機のメーカーをそろえる必要があります。既設品のメーカーをご教示下さい。 | 既存エアコンはダイキン製です。 | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp