

質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第89号	件 名	豊中市立千里体育館空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	3階機械室へのGHP(床置ダクト型)機器搬入に際し、新設機器の分割搬入は不可と思われます。(外形寸法:1930×1315×1905H) 既存出入口扉からの搬入は可能と判断して宜しいでしょうか。(扉脱着、壁はつり無しと想定)	質疑内容のとおりで宜しいです。	
2	地階機械室へのGHP(床置ダクト型)機器搬入ルートは、1階マシンハッチ～機械室(1)経由になっていますが、機械室内既存設備の盛替え工事は必要ないと考えて宜しいでしょうか。	質疑内容のとおりで宜しいです。	
3	GHP室外機用の排気用ダクト(900mm×500L : 24ヶ所)の材質は亜鉛メッキ鋼板で宜しいでしょうか。	ガルバニウム鋼板製とします。	
4	地階機械室(2)の冷温水機、ヘッダー用と見られる設備基礎の撤去図(M-112)がありますが、本工事でしょうか。(参考数量表に該当なし) 又、本工事でしたら、撤去後の床補修仕上の仕様をご教示願います。	設備基礎の撤去は本工事とし、モルタル補修の上防塵塗装とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立千里体育館空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
5	天井改修図(M-102～111図)に記載されている天井影響範囲での吹出口、吸込口類は再利用として既設品脱着工事を見込むものでしょうか。	既設品の取外し、再取付を見込むものとします。	
6	天井改修図(M-102～111図)に記載されている天井影響範囲での天井点検口類は既設品撤去・更新工事を見込むものでしょうか。	質疑内容のとおりで宜しいです。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp