

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市告示第89号	件 名	豊中市立千里体育館空調設備改修工事
No	質疑事項	回 答	
1	特記仕様書(1) 総合調整は本工事と記載がありますが、各種調整、測定の詳細(箇所数、回数(夏、冬期等))をご教示願います。	風量等の調整及び測定は改修部分を本工事とし、 温度等の測定は、冬期、夏期の2回とします。	
2	特記仕様書(2)指示事項 生産設計の際、仕様変更が発生した場合、清算対象と考えて宜しいでしょうか。	図面の性能を満たすための仕様変更は清算対象となりません。	
3	工事作業時間は平日昼間作業(9時～17時)と考えて宜しいでしょうか。	作業時間は原則として午前8時から午後6時までとします。	
4	体育館の使用状況(閉館時期等)による、工事作業時間の制約等をご教示願います。	令和元年(2019年)11月25日～令和2年(2020年)6月30日まで 閉館とします。ただし、施設管理者は事務所内に勤務するものとし、 施設予約システムを使用するための利用者は来館するものとします。	

5	<p>GHP運転で中間期モードの時はファンの運転のみで、温調はOFFと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。</p>
6	<p>一般共通事項 各配管保温仕様保温材種別でロックウールが適用になっています。冷媒配管の整形用保温材(グラスウール)以外給水管排水配管の断熱材は全てロックウールと考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>排水配管はグラスウール(シャワー室内露出部はポリスチレンフォーム) 給水管配管はポリスチレンフォームとします。</p>
7	<p>M-13系統図の冷媒主管サイズと平面図の主管サイズが異なります。平面図優先で宜しいでしょうか。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。</p>
8	<p>M-25 PAC-1-A 4-A 5-A用吸込チャンバーの記載がありません。PAC-4-A 2000x1300x1850、PAC-5-A 2000x1300x1850はGW50t内貼として宜しいでしょうか。又PAC-1-Aの寸法、仕様をご教示願います。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。 PAC-1については、1500x1000x1500H(参考)、内張り50mmとします。</p>
9	<p>M-20 系統図に空調機PAC-4-Aの消音エルボは平面図に記載されていますが、PAC-1-A、RF-1-1等の記載がありません。寸法、仕様をご教示願います。</p>	<p>PAC-1-A、RF-1-1等の消音エルボは不要とします。</p>

10	<p>図番:M-02(特記仕様書(1))「●予備品」に、「製造者標準品一式」とありますが、予備品の数量等が不明です。予備品詳細をご教示願います。</p>	<p>PAC, MAC, HEXの機器については、予備フィルターを100%見込むものとします。</p>
11	<p>図番:M-11(機器表 2 新設)の空冷ヒートポンプエアコンのMAC-3、MAC-4-1、4-2は既設品とあります。メーカー名をご教示願います。</p>	<p>既製品はダイキン製です。</p>
12	<p>M-201~203 仮設計画図の工事区分として移動式足場が本工事、枠組棚足場は建築工事と記載ありますが、記載の通り枠組棚足場は別途工事と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。</p>
13	<p>図番:M-11(機器表 2 新設)の空冷ヒートポンプエアコンの備考欄に記載のMAC-04の合計台数は13台、MAC-05の合計台数は4台になりますが、機器表の台数欄ではそれぞれ12台、5台と異なります。図番:M-13(系統図(配管)新設)に従って、機器表の台数欄が正しいと考えれば宜しいでしょうか。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。</p>
14	<p>図番:M-53~56の各平面図に器具リストが記載されていますが、天井改修部分の器具のみ脱着・清掃で宜しいでしょうか。</p>	<p>質疑内容のとおりで宜しいです。</p>

15	M-56 冷凍機用煙道は残置で宜しいでしょうか。	冷温水発生機から分岐部分までの煙道を撤去し、閉塞するものとします。
16	図番:M-117~M-118の植栽について、 クルメツツジW300 H400×192本新設 クルメツツジW300 H400×288本撤去 とありますが、192本は再利用と考えて宜しいでしょうか。	新設とします。
17	参考数量表ページ11 シーリングデフューザー線状吹出口が新設として記載されていますが、平面図に記載がありません。ご教示願います。	参考数量表については回答できません。
18	参考数量表ページ19 スリット型吸込口新設の記載がありますが、平面図に記載がありません。ご教示願います。	参考数量表については回答できません。