

## 質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第37号	件名	令和元年度猪名川流域下水道原田処理場3系B列最終沈殿池設備更新工事
No	質疑事項	回答	
1	特記仕様書P19、撤去工事に関して、撤去機器、撤去鋼製加工品類、撤去基礎工および撤去配管の重量ならび数量をご教示下さい。	撤去機器重量、撤去鋼製加工品類、撤去基礎工の重量及び数量につきましては、別紙1のとおりです。 撤去配管重量につきましては、図面を元に積算をお願いします。	
2	特記仕様書P17、18の配管工に関して、更新配管の内、池排水管、余剰汚泥管(1)、余剰汚泥管(2)、スカム排水管(1)、スカム排水管(2)のサポートが既設流用となる箇所をご教示下さい。既設流用箇所はUボルト・Uバンドのみ更新と考えてよいでしょうか。	サポートの既設流用を想定している箇所は下記のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図面PM-15 40箇所</li> <li>・図面PM-16 30箇所</li> <li>・図面PM-17 40箇所</li> <li>・図面PM-18 15箇所</li> <li>・図面PM-19 40箇所</li> </ul> 既設流用箇所につきましては、基本的にUボルト・Uバンドの更新となります。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp