

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第37号	件 名	令和元年度猪名川流域下水道 原田処理場3系B列最終沈殿池設備更新工事
No	質疑事項		回 答
1	<p>特記仕様書 8ページ、10ページ「樹脂製チェーンの初期伸び調整(運転開始後1回)を含む」とありますが、水抜きおよび清掃作業は含まないと考えてよろしいですか。</p>		<p>樹脂製チェーンの初期伸び調整に伴う水抜き作業は本工事に含まれません。 なお清掃作業は、本工事に含まれます。</p>
2	<p>特記仕様書14ページ 汚泥引抜弁開閉装置蓋に取付の照明個数、概略仕様をご教示下さい。</p>		<p>汚泥引抜弁開閉装置蓋に取付の照明について、個数及び概略仕様は下記のとおりで す。 個数: 8個 仕様: 電球型LED照明(屋外用) AC100V(コンセント式)</p>
3	<p>特記仕様書14ページ 散水栓、および散水栓ボックスの材質をご教示下さい。 また散水栓ボックスは散水栓のみを覆う形とし、散水時に取り付けるホースは覆わない形と考えてよろしいですか。</p>		<p>散水栓の材質は鋳鉄(FC)、散水栓ボックスの材質は鉄(SS400)になります。 散水栓ボックスの形状につきましては、ホースのボックス内に収納できる形を想定しております。 詳細は受注後の協議によります。</p>