

質疑・回答書

告示番号	183	件 名	豊中市立千里体育館内装改修工事
No	質疑事項	回 答	
5	A10・11仮設計画図の特記事項に棚足場のあゆみ板は隙間なく敷き詰める事と記載されていますが、最上段のみと考えてよろしいでしょうか。	図面番号A-10仮設計画図(1)及び図面番号A-11仮設計画図(2)の特記事項に記載している内部棚足場のあゆみ板は作業通路及び最上段とします。	
6	A32・33排煙窓改修図ですが、サッシとオペレーターのメーカー名、品番をご指示願います。	下記の通りとし、すべて同等品以上とします。 サッシ:三協立山アルミ(株)、(株)LIXIL、YKK AP(株) オペレーター:オイレスECO(株) 110-3(埋込) 小竹金物(株) SL80(埋込) (株)豊和 MD-W(埋込)	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp