

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第42号	件名	令和元年度猪名川流域下水道原田処理場3系急速ろ過電気設備工事
No	質疑事項		回答
1	<p>低圧分岐盤(1)(UL101)の機能増設について 図面(E-3)において、低圧分岐盤(1)の負荷名称が変更となっておりますが、今回工事の中で、名称変更作業も含むという認識で宜しいでしょうか。</p>		<p>名称変更作業も今回工事に含まれます。</p>
2	<p>設備の養生作業について 今回工事において、稼働中の設備である既設盤の設備養生作業が必要と考えられます。 この設備養生作業も今回工事に含むという認識でよろしいでしょうか。</p>		<p>設備養生作業も今回工事に含まれます。</p>
3	<p>2系原水流量計(電磁式φ1350)について 現地での施工(据付)作業においては、機械工事への支給という認識でよろしいでしょうか。</p>		<p>発信器は、機械工事へ支給します。 変換器設置、ケーブル敷設等は、今回工事に含まれます。</p>

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075

FAX 06-6858-7225

E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp