

質疑・回答書

告示番号	件 名	令和元年度千里園ポンプ場屋根改修工事
No	質疑事項	回 答
1	図面に記載のある3社の工法名と仕様を教えてくださいか。	<p style="text-align: center;">工法名と仕様は以下のとおりです。</p> 中外商工株式会社:改質アスファルトシート防水トーチ工法 機械固定併用仕様「3Dシート」 シバタ工業株式会社:改質アスファルトシート防水トーチ工法 機械固定併用仕様「3Dシート」 株式会社エイブル:改質アスファルトシート防水トーチ工法 機械固定併用仕様「3Dルーフ」
2	国交省の仕様において本現場はどの仕様に該当するのか教えてくださいませんか。	本工事の改質アスファルトシート防水の工法については国交省の仕様には該当しませんが、作業手順や安全対策、その他一般共通事項等についてはすべて国交省監修の公共建築改修工事標準仕様書に準拠しています。
3	本現場において火気を用いるトーチ工法となっておりますが、火気を使用しない常温工法でもよろしいでしょうか。	今回工事の仕様はトーチ工法であり、常温での同工法はございません。
4	カラーベスト下地でカラーベストを撤去せずに上から改質アスファルトシートを張る事は可能でしょうか。また、防水を行う前の下地調整はどのように行うのか教えてくださいませんか。	カラーベストを撤去せずに上から改質アスファルトシートを張る事は可能です。下地調整は図面A-8に記載の各メーカー仕様によります。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp