

質疑・回答書

告示番号		件 名	令和元年度庄内温水プール跡地整備工事(植栽)
No	質疑事項	回 答	
1	<p>クラピアについて シート、植物、ピン等の規格形状についての詳細が、設計書にも図面にも記載がないため、積算できない。</p>	<p>NETISに掲載されている「クラピアを用いた緑化防草工法」を採用しており、材工共価格となっておりますが、詳細は以下の通りとなります。 シート 材質：ポリエステル不織布、厚み：1.2mm以上、遮光率：98%、 引張強度：タテ145N/5cm ヨコ130N/5cm、 引裂強度タテ84.5N/5cm ヨコ74.0N/5cm、透水係数2.5E×-03cm/s 植物 クラピア4.5cm苗連結ポット シートピン φ4mm-U40mm×25cm、サブピンφ3mm-U30mm×15cm</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp