

質疑・回答書

告示番号		件名	豊中市立泉丘小学校消防設備改修工事
No	質疑事項		回答
1	受信機のメーカーと型式を教えてください。		設計図書に記載のとおり、下記となります。 改修前:ニッタン(株) 1PF2-40L 改修後参考品番:ニッタン(株) 1PV0-40YD

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp