

質疑・回答書

告示番号	件名	野畑南公園外マンホールトイレシステム実施設計業務委託
No	質疑事項	回答
1	洗浄水の水源は何を想定されていますか。	水道水、下水再生水、池等が想定されますが、設計業務で検討することとします。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp