

質疑・回答書

告示番号		件 名	豊中市立寺内小学校外5件渡り廊下等耐震診断及び耐震補強工事設計委託
No	質疑事項	回 答	
1	委託概要書の(8.追記)に「石綿含有定性・定量分析調査(計33箇所、1箇所につき3検体)を行うこと。・・・(中省略)・・・(外壁塗材については、層別分析を行うこと。)」とありますが、外壁塗材、ボード類、床材等の33検体の内訳またはRC各階〇箇所等の基準があればご教示ください。	調査箇所の内訳は外壁塗材32箇所、ボード類1箇所とし、委託契約締結後に現地調査を行った上で、調査位置を決定します。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp