

質疑・回答書

告示番号	件 名	豊中市立東丘小学校外3件渡り廊下等耐震診断及び耐震補強工事設計委託
No	質疑事項	回 答
1	委託概要書にて耐震診断は2次診断又は3次診断とし、市担当職員と協議の上決定すること。と記載されていますが本案件においては2次診断までと考えてよろしいでしょうか。	予備調査等を行った後、市担当職員と協議の上、適切な診断次数を決定します。
2	不同沈下の調査場所は確定されていますか。	不同沈下の調査場所は確定していません。 委託契約締結後に現場調査を行った上、決定します。
3	屋外階段の構造図(既存図面)は無しとなっていますが意匠図に詳細が分かる図面がありますか。	意匠図には屋外階段の詳細図が記載されています。 ただし、接合部や部材寸法等、図面との整合確認も含め、現地確認を行うこととします。
4	調査箇所数が18ヶ所と記載されていますが石綿含有調査の調査位置は確定していますか。	石綿含有調査の調査位置は確定しています。 ただし、委託契約締結後に現場調査を行った上で、市担当職員との協議により、調査位置を決定します。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp