

## 質疑・回答書

告示番号	第210号	件 名	市営三国住宅外装改修工事(2期工事)
No	質疑事項	回 答	
1	足場組立時の資材置き場は、南側の駐車スペースとなるのでしょうか？ 又、北側の足場組範囲の駐輪場など移動し資材置き場としてもよろしいですか？	図面番号A-12 仮設計画図(1)、A-13 仮設計画図(2)を基本としますが、建物管理者及び入居者自治会との協議により了解が得られれば、変更を可とします。	
2	鋼製建具ダイノックシート貼とありますが、ダイノックシートの品番 or 価格帯の指示をお願いします。	スリーエムジャパン(株) 玄関ドア用フィルム DRシリーズ 抽象柄 同等品以上とします。	
3	図面NoA-15のその他スロープ部、床改修後に防滑性塩ビシート新設とありますが、A-16では改修後、珪砂入り塗膜防水新設と記載されています。どちらが正ですか？	防滑性塩ビシート新設とします。	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
 FAX 06-6858-7225  
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp