

質疑・回答書

告示番号	第210号	件 名	市営三国住宅外装改修工事(2期工事)
No	質疑事項	回 答	
1	<p>図面No.A-15仕上げ表の改修後欄に、可とう形複層塗材Eと記載があります。国交省の仕様にはありません。何の仕様になるのか指示をお願いします。</p>	<p>図面No.A-15仕上げ表の改修後欄に表記の可とう形複層塗材Eは、可とう形改修塗材Eとします。</p>	
2	<p>図面No.A-03、記載されている、可とう形改修塗材E(平たん状)の国交省仕様では、主材0.3以上となっています。図面No.A-08では、主材0.8以上と記載されています。どちらが正か、指示をお願いします。</p>	<p>図面No.A-08に記載の主材所要量は0.3kg/m²以上とします。</p>	

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp