

質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第21号	件名	令和2年度庄内下水処理場水処理棟改修工事
No	質疑事項		回答
1	単価適用年月日をご教授お願い致します。		積算開始基準日は、令和2年3月1日としております。
2	諸経費工種及び施工区域区分をご教授お願い致します。		諸経費率は、下水道(3)、施工地域補正は、市街地(DID補正)(2)で、設計しております。
3	週休2日工事区分をご教授お願い致します。		全工種において、週休2日で工期設定を行っております。
4	ひび割れ補修工の1m当たりの注入材・シール材・注入器具の数量をご教授お願い致します。		注入材は、0.009145kg、シール材は、0.07kg、注入器具は、3.4個で、積算しております。

5	ひび割れ補修工の注入材・シール材・注入器具の名称・規格・単価資料元をご教授お願い致します。	名称規格は、図面番号14を参照してください。単価資料は、平成31年度大阪府資材調査単価を使用しておりますので、ご確認ください。
6	表面保護工の工種資料元及び高分子系浸透性防水材の1m ² 当たりの数量と名称・規格・単価資料元をご教授お願い致します。	工種は、ネクスコ西日本の単価資料使用しております。なお、高分子系浸透性防水材は0.2625kg/m ² としております。単価は、平成31年度大阪府資材調査単価を使用しておりますので、ご確認ください。また、名称規格は、図面番号14を参照してください。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp