

質疑・回答書

告示番号	件 名	令和2年度庄内下水処理場No.1生物反応タンク補修工事
No	質疑事項	回 答
1	特記仕様書 P3第13条 各部の性能及び構造(3)について、送気管から溜まった水を容易に排除できる装置を設けると御座いますが、手動弁による内部排水装置と考えて宜しいでしょうか。	御質問の通りで可です。
2	メンブレン式散気装置現地据付後の発泡状況など、現地試験として確認することとなりますが、工場内における検査立ち合いなどは行わないと考えて宜しいでしょうか。	検査成績書等の提出をもって工場立会検査は不要とします。
3	特記仕様書p4第13条使用条件の取扱流体に空気と記載されていますが、全て屋外の空気を取り入れているものと考えてよろしいでしょうか。脱臭対象である空気もしくは処理場内の臭気を含む換気空気が含まれていないものと考えてよろしいでしょうか。	御質問の通り、エアフィルターを通した外気のみです。