

質疑・回答書

| 告示番号 | | 件名 | 千里体育館通路舗装工事 |
|------|-----------------------------------|----|--------------------------|
| No | 質疑事項 | | 回答 |
| 1 | 代価表第13号 根処分工における設計上の根の比重をご教示ください。 | | 0.55t/m ³ です。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp