

## 質疑・回答書

告示番号		件名	豊中市立柴原体育館空調設備設置工事
No	質疑事項		回答
1	函面番号AC-08 PSC集中リモコンの取付について、制御盤に取付となっておりますが、既存の制御盤へ取付となりますか。		制御盤への取付ではなく、壁面への取付です。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076  
FAX 06-6858-7225  
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp