

質疑・回答書

告示番号		件名	道路構造物補修工事(単価契約)1工区
No	質疑事項		回答
1	代価表第58号 グレーチング溝蓋(ボルト固定式・ゴム付き) 滑り止型200用T-2について、積算根拠資料をお教え下さい。		豊中市ホームページ内入札・契約情報の工事設計単価(都市基盤部) 令和2年度設計単価一覧表掲載の見積単価を採用しています。
2	内訳書第6号 透水性アスファルト舗装について 95号代価・96代価 仕上厚をお教え下さい。		仕上げ厚30mmにて積算しています。 (発送図書添付数量計算書内記載)

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075・2076
FAX 06-6858-7225
E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp